



제 13 - 85 호

## 내 화 구조 인정서

1. 인정번호 : BS13-0510-1
2. 상 품 명 : 에스코트 NF
3. 내화구조명 : NF-TU2a
4. 사용부위 : 건축물의 보
5. 내화구조 내용 :

내화성능	피복두께(mm)	밀도(g/cm <sup>3</sup> )	부착강도 (N/cm <sup>2</sup> )
2시간	15 이상	0.33 이상	5.0 이상

6. 인정업체 및 대표자 : (주)경동원 대표이사 노연상 외 2인
7. 공장소재지 : 경상북도 경주시 강동면 국당리 828  
(경상북도 경주시 강동면 천강로 1095)
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2016년 5월 9일 까지

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

2013년 05월 10일



### 한국건설기술연구원장

Korea Institute of Construction Technology

[ 411-712 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]



변경이력사항

○ 최초 발급일 : 2013.05.10