



제 13 - 68 호

내화구조인정서

1. 인정번호 : BS13-0205-1
2. 상 품 명 : 에스코트 NF
3. 내화구조명 : NF-TU3b
4. 사용부위 : 건축물의 보
5. 내화구조 내용

내화성능	피복두께 (mm)	밀도 (kg/m ³)	부착강도 (N/mm ²)
3 시간	21 이상	330 이상	0.05 이상

※ 상기 사항은 표준화재 상태에서의 내화성능을 확인한 조건이며, 일반적인 구조적 사항에 대해서는 구조기술사의 확인을 통해 사용하여야 함

6. 인정업체 및 대표자 : (주)경동원 / 대표이사 노연상
7. 공장소재지 : 경상북도 경주시 강동면 천강로 1095
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2016년 02월 04일 까지

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

2013년 05월 10일



한국건설기술연구원장

Korea Institute of Construction Technology

[411-712 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



변경이력사항

○ 최초 발급일 : 2013.02.05

○ 인정내용(대표자) 변경일 : 2013.05.10